

Saskaņots

RP SIA "Rīgas satiksme" ar nosacījumiem:

-Diennakti pirms darbu uzsākšanas

Informēt vecāko centrāldispečeru

pa tālr.: 80000008.

-3 darba dienas pirms rakšanas darbu uzsākšanas  
saņemt atļauju darbu veikšanai RP SIA "Rīgas satiksme"  
elektrokabeļu aizsargjoslā. Diennakti pirms  
uzsākšanas RP SIA "Rīgas satiksme" elektrokabeļu  
aizsargjoslā informēt RP SIA "Rīgas satiksme"  
pārstāvi pa tālr.22022045 vai 20065325.

-Darbu veikšanu organizēt, neslēdzot

sabiedriskā transporta satiksmi

-nodrošināt vismaz 3,5 m platu braukšanas joslu un  
pagrieziena rādiusu sabiedriskajam transportam

-nodrošināt piekļušanu

sabiedriskā transporta pieturvietām.

-levērot elektrotransporta kontakttīkla konstrukciju

aizsardzības zonu: 0,5m no balsta pamata malas,

1,0m no kontaktvada un atsaites līnijas ass uz katru pusi.

Elektroniski parakstīts

RP SIA "Rīgas satiksme"

Dan Akhmerov

inženierkomunikāciju piesaistes inženieris

26.07.2021